



Analyses d'Hydrologie

SOCIETE EQUI CONCEPT SARL
1 RUE DU CONNETABLE

60500 CHANTILLY

RAPPORT D'ANALYSES N° : H_ED16.2860.1-2

*Ce rapport annule et remplace le rapport N° H_ED16.2860.1-1
Le laboratoire dégage sa responsabilité de l'utilisation de tout rapport antérieur à ce présent rapport.*

Vos références : Devis 2016/1374

*** Prélèvement**

Objet : Autocontrôle **Méthode :** FD T 90-521
Origine :
Point de prélèvement : CHANTILLY - eau de baignade
Date de prélèvement : 01/08/2016 09:50 **Date de Réception :** 01/08/2016 21:00
Prélevé par : DANIELLA BORNICHE LDAR

Paramètres	Résultat	Début Analyse	Limite de Quantification	Limite de Qualité	Référence de Qualité	Méthode
<i>Microbiologie</i>						
* Escherichia coli	144 n/100 ml	01/08/2016	15	900		NF EN ISO 9308-3
* Entérocoques intestinaux	<15 n/100 ml	01/08/2016	15	330		NF EN ISO 7899-1

Commentaire(s)

Ressorti en version 2 le 09/08/16 conformité manquante.

Déclaration de conformité

Type : Conformité des eaux destinées à la baignade
Conformité : OUI
 Eau de qualité conforme, pour les paramètres analysés, à la directive européenne 2006/7/CE du 15/02/2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Validation scientifique de l'échantillon réalisée le : 03/08/2016
par : Karen BRUGE, Responsable Technique



ACCREDITATION
N° 1-0551
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole *. Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. La date de début d'analyse définie par le laboratoire correspond à la date de prélèvement s'il est réalisé par le laboratoire, ou à la date de réception de l'échantillon dans le cas contraire. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux en application de l'arrêté du 24 janvier 2005
 Laboratoire agréé par le Ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.

Pôle du Griffon
180 rue Pierre-Gilles de Gennes
BARENTON-BUGNY - 02007 LAON Cedex

Tél. / 03 23 24 06 00
Fax / 03 23 24 06 99
www.aisne.com